

RAPPORT D'ANALYSES N° 21410236-004 - v0

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Code client : 10324

MAIRIE DE MAUBEC

à l'attention de Mr LE MAIRE
 103 route Dauphine
 38300 MAUBEC

TYPE D'ANALYSE : LEGIONELLES

Client : MAIRIE DE MAUBEC Vos Réf / Commande : /Contrat Abiolab Commune : MAUBEC Lieu de prélèvement : GARDERIE Point de prélèvement : ROBINET SANITAIRE HOMME Origine de l'eau : Réseau ECS Mode de traitement : Nature de l'échantillon : Eaux chaudes sanitaires	Prélèvement effectué le : 05/10/2021 à 08:19 Par : Alex Rivier En présence de : Conditions de prélèvement : 2e jet - Avec brise-jet - Sans désinfection / Observations In Situ : Echantillon réceptionné le : 06/10/2021 10:48 Température à réception (°C) : ambiante Date / heure de mise en analyse de l'échantillon : 06/10/2021 10:50
--	--

Le prélèvement a été réalisé sous accréditation COFRAC selon la norme : FD T90-522

Cofrac	Paramètre	Résultat	Unité	Date d'analyse	Méthode	Valeurs réglementaires
	Température maximale de l'eau	31,8	°C	05/10/2021	Méthode interne	
	après un écoulement de	2,00	minutes	05/10/2021	Méthode interne	
	Recherche Legionella et L. pneumophila					
O	Legionella	<10	UFC/l	06/10/2021	NF T 90-431	
O	Legionella pneumophila	<10	UFC/l	06/10/2021	NF T 90-431	1000

Les paramètres identifiés par ** dépassent les valeurs réglementaires fixées.

CONCLUSION :

Legionella non détectées.

Eau conforme à l'arrêté du 01/02/2010 et à la circulaire d'application DGS/EA4/2010/448 du 21/12/2010.

Marie Ferrand
 Technicienne microbiologie
 Signataire habilitée



Copie envoyée à :

Note d'informations sur les résultats : Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.

Abréviations utilisées : UFC : Unité formant colonie. NPP : Nombre le Plus Probable. ST : Analyse réalisée par un sous-traitant en France. MS : matières sèches.
 NA : Pour un paramètre correspondant à un total de molécules, cette mention signifie qu'aucune molécule n'a été quantifiée.
 Les valeurs des limites et références de qualité sont exprimées dans l'unité du paramètre.
 Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole O. Seules les déclarations de conformité portant sur des analyses réalisées dans leur totalité sous accréditation sont couvertes par l'accréditation.
 Il n'a pas été tenu compte explicitement de l'incertitude associée au résultat.
 Toutes données complémentaires concernant les résultats peuvent être communiquées à la suite d'une demande écrite.
 ~ : Nombre estimé (Cas particulier) : de 1 à 2 colonies; interpréter le résultat comme "Les micro-organismes sont présents dans le volume étudié".
 Le laboratoire ne pourra être tenu responsable si les données fournies par le client sont inexactes (données soulignées).